令和元年度上半期水質検査結果（真狩村字真狩１１８番地）

基準項目番号	検査項目	検査実施月 浄水	基準値	水質検査結果 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
1	一般細菌	毎月	100 個／mL以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	10月	0.003 mg／L以下							<0.0003
4	水銀及びその化合物	10月	0.0005 mg／L以下							<0.00005
5	セレン及びその化合物	10月	0.01 mg／L以下							<0.001
6	鉛及びその化合物	10月	0.01 mg／L以下							<0.001
7	ヒ素及びその化合物	10月	0.01 mg／L以下							0.001
8	六価クロム化合物	10月	0.05 mg／L以下							<0.005
9	亜硝酸態窒素	4・7・10・1月	0.04 mg／L以下	<0.004			<0.004			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	4・7・10・1月	0.01 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10月	10 mg／L以下							0.36
12	フッ素及びその化合物	4・7・10・1月	0.8 mg／L以下	0.12			0.11			0.12
13	ホウ素及びその化合物	10月	1 mg／L以下							0.01
14	四塩化炭素	10月	0.002 mg／L以下							<0.0002
15	1,4-ジオキサン	10月	0.05 mg／L以下							<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	10月	0.04 mg／L以下							<0.001
17	ジクロロメタン	10月	0.02 mg／L以下							<0.001
18	テトラクロロエチレン	10月	0.01 mg／L以下							<0.0001
19	トリクロロエチレン	10月	0.01 mg／L以下							<0.0001
20	ベンゼン	10月	0.01 mg／L以下							<0.0001
21	塩素酸	4・7・10・1月	0.6 mg／L以下	<0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	4・7・10・1月	0.02 mg／L以下	<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	4・7・10・1月	0.06 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	4・7・10・1月	0.003 mg／L以下	<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	4・7・10・1月	0.1 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	4・7・10・1月	0.01 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	4・7・10・1月	0.1 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	4・7・10・1月	0.003 mg／L以下	<0.003			<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	4・7・10・1月	0.03 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	4・7・10・1月	0.09 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	4・7・10・1月	0.08 mg／L以下	<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	10月	1 mg／L以下							<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	10月	0.2 mg／L以下							<0.01
34	鉄及びその化合物	10月	0.3 mg／L以下							<0.003
35	銅及びその化合物	10月	1 mg／L以下							<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	10月	200 mg／L以下							7
37	マンガン及びその化合物	10月	0.05 mg／L以下							<0.001
38	塩化物イオン	毎月	200 mg／L以下	6.2	6.4	6.4	6.3	6.3	6.1	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等	10月	300 mg／L以下							18
40	蒸発残留物	10月	500 mg／L以下							86
41	陰イオン界面活性剤	10月	0.2 mg／L以下							<0.02
42	ジェオスミン	7月	0.00001 mg／L以下				<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	7月	0.00001 mg／L以下				<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	10月	0.02 mg／L以下							<0.004
45	フェノール類	10月	0.005 mg／L以下							<0.0005
46	有機物（TOC）	毎月	3 mg／L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.17
47	ｐＨ値	毎月	5.8～8.6以下	7.2	6.9	6.9	7.3	7.3	7.6	7.1
48	味	毎月	異常でないこと。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	毎月	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和元年度上半期水質検査結果（真狩村加野４４、４６番地）

定期検査

基準項目番号	検査項目	検査実施月 浄水	基準値	水質検査結果 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
1	一般細菌	毎月	100 個／mL以下	0	0	0	0	0	2	0
2	大腸菌	毎月	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	4・7・10・1月	0.003 mg／L以下							<0.0003
4	水銀及びその化合物	10月	0.0005 mg／L以下							<0.00005
5	セレン及びその化合物	10月	0.01 mg／L以下							<0.001
6	鉛及びその化合物	10月	0.01 mg／L以下							<0.001
7	ヒ素及びその化合物	10月	0.01 mg／L以下							0.001
8	六価クロム化合物	10月	0.05 mg／L以下							<0.005
9	亜硝酸態窒素	10月	0.05 mg／L以下	<0.004			<0.004			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	4・7・10・1月	0.01 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10月	10 mg／L以下							0.36
12	フッ素及びその化合物	4・7・10・1月	0.8 mg／L以下							0.12
13	ホウ素及びその化合物	10月	1 mg／L以下							0.01
14	四塩化炭素	10月	0.002 mg／L以下							<0.0002
15	1,4-ジオキサン	10月	0.05 mg／L以下							<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4・7・10・1月	0.04 mg／L以下							<0.001
17	ジクロロメタン	10月	0.02 mg／L以下							<0.001
18	テトラクロロエチレン	10月	0.01 mg／L以下							<0.0001
19	トリクロロエチレン	10月	0.01 mg／L以下							<0.0001
20	ベンゼン	10月	0.01 mg／L以下							<0.0001
21	塩素酸	4・7・10・1月	0.6 mg／L以下	<0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	4・7・10・1月	0.02 mg／L以下	<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	4・7・10・1月	0.06 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	4・7・10・1月	0.04 mg／L以下	<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	4・7・10・1月	0.1 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	4・7・10・1月	0.01 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	4・7・10・1月	0.1 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	4・7・10・1月	0.2 mg／L以下	<0.003			<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	4・7・10・1月	0.03 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	4・7・10・1月	0.09 mg／L以下	<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	4・7・10・1月	0.08 mg／L以下	<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	10月	1 mg／L以下							<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	10月	0.2 mg／L以下							<0.01
34	鉄及びその化合物	10月	0.3 mg／L以下							0.003
35	銅及びその化合物	10月	1 mg／L以下							<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	10月	200 mg／L以下							7
37	マンガン及びその化合物	10月	0.05 mg／L以下							<0.001
38	塩化物イオン	毎月	200 mg／L以下	6.2	6.4	6.4	6.2	6.3	6.2	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等	10月	300 mg／L以下							18
40	蒸発残留物	10月	500 mg／L以下							81
41	陰イオン界面活性剤	10月	0.2 mg／L以下							<0.02
42	ジェオスミン	7月	0.00001 mg／L以下				<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	7月	0.00001 mg／L以下				<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	10月	0.02 mg／L以下							<0.004
45	フェノール類	10月	0.005 mg／L以下							<0.0005
46	有機物（TOC）	毎月	3 mg／L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.13
47	ｐＨ値	毎月	5.8～8.6以下	7.1	7	6.9	7.2	7.3	7.1	7.14
48	味	毎月	異常でないこと。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと。	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	毎月	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1